WGB
Wasserversorgung
Gemeindeverband Blattenheid
Trinkwasserkraftwerke

Information zum Trinkwasser
Wattenwil - Grundbach, 15.10.2026

Die Wasserversorgung Blattenheid informiert

Trinkwasserqualität in: Wattenwil - Grundbach

Herkunft des Wassers

Anteil in %	*Herkunft*
72.0	Quellen Staffelalp, Wattenwil Grundbach
2.5	Grundwasser Amerikaegge, Uetendorf (WARET AG)
25.5	Quellen Blattenheid, Blumenstein, Chemische Beurteilung: Siehe Wattenwil - Dorf

Hygienische Beurteilung

Die mikrobiologischen Proben lagen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Messwerte			*Anforderung TBDV*
Quellen Staffelalp, Wattenwil Grundbach			
Wassertemperatur	16.0	°C	
Gesamthärte	30.6	°f	< 50
Härtegrad	ziemlich hart		
Calcium (Ca)	104.2	mg/l	< 200
Magnesium (Mg)	11.2	mg/l	< 50
Chlorid	1.1	mg/l	< 250
Nitrat (NO_3)	3.9	mg/l	< 40
Sulfat (SO_4)	4.9	mg/l	< 250
ph-Wert	7.2		6.8 bis 8.2

Grundwasser Amerikaegge, Uetendorf (WARET AG)			
Wassertemperatur	12.1	°C	
Gesamthärte	29.1	°f	< 50
Härtegrad	ziemlich hart		
Calcium (Ca)	78.0	mg/l	< 200
Magnesium (Mg)	12.9	mg/l	< 50
Chlorid	9.3	mg/l	< 250
Nitrat (NO_3)	10.6	mg/l	< 40
Sulfat (SO_4)	30.0	mg/l	< 250
ph-Wert	7.7		6.8 bis 8.2

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung. Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung.

Behandlung des Wassers

Quellwasser: Entkeimung durch UV - Licht
Grundwasser: keine Behandlung

Besonderes

Das Trinkwasser hat einen guten Geschmack, es schmeckt immer frisch.

Die Wasserversorgung Blattenheid arbeitet nach dem Wasserqualitätssicherungs-System des SVGW.

Weitere Auskünfte

Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid

Volker Dölitzsch, Betriebsleiter

Aarbord 32e
3628 Uttigen
Tel. 033 552 06 01

v.doelitzsch@blattenheid.ch
www.blattenheid.ch
Mob. 079 785 73 60